

## TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba : Rekonštrukcia striech - Smolinské  
Stavebník : Obec Smolinské  
Miesto stavby : Dom služieb, Požiarna zbrojnica Smolinské  
Vypracoval : Ing. Pavol Pálka  
Dátum : 06/2015

### ÚČEL STAVBY

Strechy na obidvoch stavbách boli zrealizované pred 50-timi rokmi.

Na objekte Domu služieb je pálená krytina. V súčasnosti sa zvertrávaním škridla rozsýpa vplyvom sanitrácie, pôvodné omazania hrebeňov a úžlabia odpadávajú. Nakoľko je stavba situovaná vedľa cesty, tento stav ohrozuje okoloidúce autá a chodcov. Na súčasnej krytine nie sú zabudované lapače snehu, čo nevyhovuje požiadavkám vyhl. 532/2002, § 26. Tieto opatrenia sa už vplyvom nekvalitnej krytiny v súčasnosti nedajú zrealizovať.

Na objekte Požiarnej zbrojnice je v súčasnosti vlnitá krytina, položená je na drevenom laťovaní. Časť laťovania pri strešnom žliabku je prehnutá, samotná krytina aj s príchytkami sú tiež v nevyhovujúcom stave. Vlnitá krytina je aj z hľadiska technických požiadaviek na kladenie takejto krytiny chybné použitá. Takýto typ krytiny požaduje sklon min 15°. Na riešenej streche je 5°.


Z týchto vyššie uvedených chýb a nedostatkov treba uvedené strechy zrekonštruovať.

### Dom služieb:

Objekt má nosnú konštrukciu z dreveného krovu, s pálenou krytinou, tvar strechy je valbový. Dažďové vody sú odvedené voľne na terén.

Navrhované sú tieto stavebné práce:

- demontáž komína až po podlahu podkrovia a jeho zaslepenie
- demontáž klampiarskych výrobkov
- demontáž pálenej krytiny aj s laťovaním
- demontáž hromozvodovej tyče
- montáž strešnej krytiny s laťovaním
- montáž hromozvodovej tyče na hrebeň strechy
- montáž nových klampiarskych konštrukcií



## Požiarna zbrojnica:

Objekt má nosnú konštrukciu z dreveného krovu, s vlnitou krytinou, tvar strechy je pultový. Dažďové vody sú odvedené voľne na terén.


Navrhované sú tieto stavebné práce:

- demontáž krytiny s laťovaním
- demontáž klampiarských výrobkov
- demontáž hromozvodového rozvodu
- montáž strešnej krytiny so záklopom
- montáž hromozvodového rozvodu strechy
- montáž nových klampiarských konštrukcií

Dátum : 06/2015


Vypracoval : Ing. Pavol Pálka

# DOM SLUŽIEB



# POŽIARNA ZDROJNICA

## PÓDORYS STRECHY-STARÝ STAV



## PÓDORYS STRECHY-NOVÝ STAV

